

Die Firma

**eQ-3 AG**

**Maiburger Str. 29**

**26789 Leer, Germany**

erklärt, in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

**Rauchwarnmelder**

**Handelsname: eQ-3**

**Typ: HmIP-SWSD-2**

**Artikelnummer: 156587A0A**

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen und Richtlinien übereinstimmt:

Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU	EN 300 220-1 V3.1.1
	EN 300 220-2 V3.1.1 & EN 300 220-2 V3.2.1
	EN 62479:2010
EMV-Richtlinie 2014/30/EU	EN 301 489-1 V2.2.3
	EN 301 489-3 V2.1.1
	EN 63044-5-2:2019
	EN 50491-5-2:2010
	EN 50130-4:2011 + A1:2014
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU	EN 60669-2-5:2016
	EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU	

Die oben genannte Firma hält die erforderliche technische Dokumentation zur Einsicht bereit.

Leer, den 31.01.2022

Lothar Schäfer  
EMV-Beauftragter

We, the authorised representative of the manufacturer,

**eQ-3 AG**

**Maiburger Str. 29**

**26789 Leer, Germany**

certify and declare under our sole responsibility that the apparatus

**Smoke Alarm**

**Brand: eQ-3**

**Type: HmIP-SWSD-2**

**Product number: 156587A0A**

conforms with the essential requirements and other relevant provisions of the following directives and complies with the following standards applied:

Radio Equipment Directive 2014/53/EU	EN 300 220-1 V3.1.1
	EN 300 220-2 V3.1.1 & EN 300 220-2 V3.2.1
	EN 62479:2010
EMC Directive 2014/30/EU	EN 301 489-1 V2.2.3
	EN 301 489-3 V2.1.1
	EN 63044-5-2:2019
	EN 50491-5-2:2010
	EN 50130-4:2011 + A1:2014
Low-voltage Directive 2014/35/EU	EN 60669-2-5:2016
	EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020
RoHS Directive 2011/65/EU	

The technical documentation is kept at the above mentioned address open for inspection.

Leer, 31.01.2022

Lothar Schäfer  
EMC Representative

(Important note: In case of doubt the German version shall prevail.)

**Leistungserklärung Nr.: DoP\_HmIP-SWSD-2**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **HmIP-SWSD-2**
2. Typen-, Chargen oder Seriennummer:  
Handelsname: **eQ-3** Typ: **HmIP-SWSD-2**
3. Vorgesehener Verwendungszweck:  
**Brandschutz – Brandmeldung/Feueralarm: Rauchwarnmelder**
4. Name, Handelsname und Anschrift des Herstellers:  
**eQ-3 AG, Maiburger Str. 29, 26789 Leer, Germany**
5. Name, Handelsname und Anschrift des Bevollmächtigten: ----
6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  
**System 1**
7. Notifizierte Stelle:  
**KRIWAN Testzentrum GmbH & Co. KG, Teslastraße 2, 74670 Forchtenberg, Germany, NB-Nr.: 1772**  
hat im Konformitätsbewertungssystem 1
  - eine Typprüfung (Erstprüfung) des Produkttyps,
  - eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle und
  - eine laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt
 und Folgendes ausgestellt:  
**Leistungsbeständigkeitsbescheinigung 1772-CPR-210244**

**Declaration of Performance No.: DoP\_HmIP-SWSD-2**

1. Unique identification code of product-type: **HmIP-SWSD-2**
2. Type-, batch or serial number:  
Brand: **eQ-3** Type: **HmIP-SWSD-2**
3. Intended use:  
**Fire protection – Fire alarm: Smoke alarm device**
4. Name, reg. trade mark and contact address of the manufacturer:  
**eQ-3 AG, Maiburger Str. 29, 26789 Leer**
5. Name and contact address of the authorised representative: ----
6. System of assessment and verification of constancy of performance:  
**System 1**
7. Notified body:  
**KRIWAN Testzentrum GmbH & Co. KG, Teslastraße 2, 74670 Forchtenberg, Germany, NB-No.: 1772**  
performed under system 1
  - a type testing of the product,
  - an initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and
  - a continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control
 and issued:  
**Certificate of Constancy of Performance 1772-CPR-210244**

8. Erklärte Leistung:

Harmonisierte technische Spezifikationen		EN 14604:2005 + AC:2008
Wesentliche Merkmale	Leistung <sup>1) 2)</sup>	Abschnitt
<i>Nennansprechbedingungen / Empfindlichkeit / Ansprechverzögerung (Ansprechzeit) und Leistungsfähigkeit im Brandfall</i>		
- Signale des Rauchwarnmelders	bestanden	4.12
- Vernetzungsfähige Rauchwarnmelder	NPD	4.18
- Wiederholbarkeit	bestanden	5.2
- Richtungsabhängigkeit	bestanden	5.3
- Ausgangsansprechempfindlichkeit	bestanden	5.4
- Luftbewegung	bestanden	5.5
- Blendung	bestanden	5.6
- Brandansprechempfindlichkeit	bestanden	5.15
- Schallemission	bestanden	5.17
- Dauerhaftigkeit des Signalgebers	bestanden	5.18
- Vernetzungsfähige Rauchwarnmelder	NPD	5.19
- Alarmstummschaltanlage	bestanden	5.20

8. Declared performance

Harmonised technical specification		EN 14604:2005 + AC:2008
Essential Characteristics	Performance <sup>1) 2)</sup>	Clause
<i>Nominal activation conditions / sensitivity / Response delay (response time) and performance under fire conditions</i>		
- Smoke alarm signal	pass	4.12
- Inter-connectable smoke alarms	NPD	4.18
- Repeatability	pass	5.2
- Directional dependence	pass	5.3
- Initial sensitivity	pass	5.4
- Air movement	pass	5.5
- Dazzling	pass	5.6
- Fire sensitivity	pass	5.15
- Sound output	pass	5.17
- Sounder durability	pass	5.18
- Inter-connectable smoke alarm	NPD	5.19
- Alarm silence facility	pass	5.20

Wesentliche Merkmale	Leistung <sup>1) 2)</sup>	Abschnitt
<i>Betriebszuverlässigkeit</i>		
- Übereinstimmung	bestanden	4.1
- Individuelle Warnzeichen	bestanden	4.2
- Netzbetriebsanzeige	NPD	4.3
- Anschluss externer Nebeneinrichtungen	NPD	4.4
- Kalibriereinrichtung	bestanden	4.5
- Vom Benutzer auswechselbare Teile	bestanden	4.6
- Hauptenergieversorgung	bestanden	4.7
- Zusatzstromversorgung	NPD	4.8
- Anforderung an die elektrische Sicherheit	bestanden	4.9
- Einrichtung zur Durchführung regelmäßiger Prüfungen	bestanden	4.10
- Anschlussklemmen für externe Leitungen	NPD	4.11
- Batterieausbauanzeige	NPD	4.13
- Batterieanschlüsse	NPD	4.14
- Batteriekapazität	bestanden	4.15
- Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörpern	bestanden	4.16
- Zusätzliche Anforderungen an die Ausführung von softwaregesteuerten Rauchwarnmeldern	bestanden	4.17
- Kennzeichnung und technische Dokumentation	bestanden	4.19

Essential Characteristics	Performance <sup>1) 2)</sup>	Clause
<i>Operational reliability</i>		
- Compliance	pass	4.1
- Individual alarm indicator	pass	4.2
- Mains-on indicator	NPD	4.3
- Connection of external ancillary devices	NPD	4.4
- Mean of calibration	pass	4.5
- User replaceable components	pass	4.6
- Normal power source	pass	4.7
- Standby power source	NPD	4.8
- Electrical safety requirements	pass	4.9
- Routine test facility	pass	4.10
- Terminal for external conductors	NPD	4.11
- Battery removal indication	NPD	4.13
- Battery connections	NPD	4.14
- Battery capacity	pass	4.15
- Protection against the ingress of foreign bodies	pass	4.16
- Additional requirements for software controlled smoke alarms	pass	4.17
- Marking and data	pass	4.19

# Leistungserklärung / Declaration of Performance

Wesentliche Merkmale	Leistung <sup>1) 2)</sup>	Abschnitt
<i>Betriebszuverlässigkeit (Fortsetzung)</i>		
- Schlag	bestanden	5.11
- Batteriestörungsmeldung	bestanden	5.16
- Polaritätsumkehr	NPD	5.22
- Zusatzstromversorgung	NPD	5.23
- Elektrische Sicherheit - Beurteilung und Prüfung eines ausreichenden Personenschutzes gegen gefährliche Ströme durch den menschlichen Körper (Elektroschock), sehr hohe Temperaturen und Ausbruch und Ausbreitung von Bränden	bestanden	5.24
<i>Toleranz gegenüber der Versorgungsspannung</i>		
- Schwankungen der Versorgungsspannung	bestanden	5.21
<i>Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit und Ansprechverzögerung, Temperaturbeständigkeit</i>		
- Trocknen Wärme	bestanden	5.7
- Kälte (in Betrieb)	bestanden	5.8

Essential Characteristics	Performance <sup>1) 2)</sup>	Clause
<i>Operational reliability (continued)</i>		
- Impact	pass	5.11
- Battery fault warning	pass	5.16
- Battery reversal	NPD	5.22
- Back-up power source	NPD	5.23
- Electrical safety-assessment and testing to determine the adequacy of personal protection against hazardous current passing through the human body (electric shock), excessive temperature and the start and spread of fire	pass	5.24
<i>Tolerance to supply voltage</i>		
- Variation on supply voltage	pass	5.21
<i>Durability of operational reliability and response delay, temperature resistance</i>		
- Dry heat	pass	5.7
- Cold (operational)	pass	5.8

Wesentliche Merkmale	Leistung <sup>1) 2)</sup>	Abschnitt
<i>Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Beständigkeit gegen Schwingungen</i> - Schwingen (in Betrieb) - Schwingen (Dauerprüfung)	bestanden bestanden	5.12 5.13
<i>Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Feuchtebeständigkeit</i> - Feuchte Wärme (in Betrieb)	bestanden	5.9
<i>Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Beständigkeit gegen Korrosion</i> - Schwefeldioxid-(SO <sub>2</sub> )-Korrosion	bestanden	5.10
<i>Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Elektrische Stabilität</i> - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Störfestigkeitsprüfungen (in Betrieb)	bestanden	5.14
<sup>1)</sup> „NPD“ (No Performance Determined / keine Leistung festgestellt) theoretisch möglich, außer für Dauerhaftigkeit von Merkmalen mit erklärter Leistung <sup>2)</sup> „nicht zutreffend“ für Bauteile, auf die die Anforderung nicht anwendbar ist		

Essential Characteristics	Performance <sup>1) 2)</sup>	Clause
<i>Durability of operational reliability, vibration resistance</i> - Vibration (operational) - Vibration (endurance)	pass pass	5.12 5.13
<i>Durability of operational reliability, humidity resistance</i> - Damp heat (operational)	pass	5.9
<i>Durability of operational reliability, corrosion resistance</i> - Sulphure dioxide (SO <sub>2</sub> ) corrosion	pass	5.10
<i>Durability of operational reliability, electrical stability</i> - Electromagnetic compatibility (EMC), immunity test (operational)	pass	5.14
<sup>1)</sup> „NPD“ (No Performance Determined) theoretically possible; except for durability of characteristics with declare performance <sup>2)</sup> “not applicable” for components to witch the requirements does not apply		

# Leistungserklärung / Declaration of Performance

Die Leistung des Produktes gemäß 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung gemäß 8. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist der Hersteller gemäß 4.

Leer, den 09.11.2023



Lothar Schäfer  
Bereichsleiter Entwicklung / EMV-Beauftragter

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer in point 4.

Leer, 09.11.2023



Lothar Schäfer  
Director R&D / EMC Representative

(Important note: In case of doubt the German version shall prevail.)